



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области г.Архангельск,
ул.Свободы,27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области г.Архангельск, пр.
Сов.Космонавтов, д.51, тел (8182) 28-80-70, E-mail: gpnao@pochta.ru

Отдел надзорной деятельности г.Коряжмы УГПН ГУ МЧС России
по Архангельской области, г.Коряжма, ул.Кутузова,43а, тел./факс 3-13-90,
E-Mail: ogpnkor@yandex.ru

Предписание № 138/1/11.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 09 час. 00мин. 07.08.2013г. до 11 час. 00 мин. 01.08.2013 г. государственным инспектором г. Коряжмы Архангельской области Епифановой Натальей Леонидовной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(них) проверку объекта надзора и его адрес)
на основании распоряжения заместителя начальника ОНД г. Коряжмы УНД Главного управления МЧС России по Архангельской области № 138 от 25.07.2013 г.

проведена плановая выездная проверка на объекте защиты муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Архангельская, д.17.

совместно с И.о. директора Бурико Еленой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Младший корпус				
1.	Не смонтировано речевое оповещение в здании младшего корпуса. Смонтировать речевое оповещение в здании младшего корпуса.	НПБ 104-03 таб.2, п. 7.	1.08.14 г.	
2.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в каб. № 5,7, рекреации 2 этажа. Закрыть защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в каб. № 5,7, рекреации	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.14 г.	

	ции 2 этажа.			
3.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в рекреации 1 этажа. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в рекреации 1 этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.14 г.	
4.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в каб. 9,10,11,12, рекреации 3 этажа. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в каб. 9,10,11,12, рекреации 3 этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.14 г.	
5.	Не оборудованы двери, ведущие в лестничную клетку с 3 этажа устройствами для самозакрывания. Оборудовать двери, ведущие в лестничную клетку с 3 этажа устройствами для самозакрывания.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	1.08.14 г.	
6.	На путях эвакуации (эвакуационный выход из фойе младшего корпуса) проложена труба, мешающая беспрепятственной эвакуации детей из здания. Убрать с путей эвакуации (эвакуационный выход из фойе младшего корпуса) трубу, мешающую беспрепятственной эвакуации детей из здания.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (а), СНиП 21-01-97* п. 6.28*	1.08.14 г.	
	Старший корпус.			
7.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в лаборантской кабинета № 32. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в лаборантской кабинета № 32.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.14 г.	
8.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в рекреации и коридоре 3 этажа. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электросветильники в рекреации и коридоре 3 этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.15 г.	
9.	Не закрыты защитными колпа-	Правила противопожарного	1.08.14 г.	

	ками (рассеивателями) электро-светильники в лаборантских кабинетах № 15, 13. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электро-светильники в лаборантских кабинетах № 15, 13.	режима в РФ п. 42 (в)		
10.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электро-светильники в коридоре 2 этажа. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электро-светильники в коридоре 2 этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.15 г.	
11.	Не закрыты защитными колпаками (рассеивателями) электро-светильники в рекреации и коридоре 1 этажа. Заккрыть защитными колпаками (рассеивателями) электро-светильники в рекреации и коридоре 1 этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	1.08.15 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Коряжмы
Архангельской области по пожарному надзору
Н.Л. Епифанова.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» августа 2013 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Бурико
(подпись)

И.о. директора МОУ «СОШ № 5»

Бурико Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«15» августа 2013 г.